

Наш знак / Our ref.: 20.47/1 од 23.4.2026.г.

Ваш знак / Your ref.: 298-6/2026 од 22.4.2026. г.

Телефони / Phones: 473 - 450

Телефакс / Fax: 471 - 484

Email: office@gasruma.rs, Број

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ  
И ИЗГРАДЊЕ  
Број 304/2016  
РУМА 1. 05 2026 год.

ЈП Урбанизам и изградња Рума  
27.октобра 7а  
Рума

## ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

У вези израде Плана детаљне регулације "за блок 3-9-7- стара касарна" у Руми, како следи:

### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Простор бивше касарне омеђен је бочно улицама В.Назора са западне и Жељезничком улицом са источне стране а у тај простор улазе коридори улица Партизанска и асфалтирани прилаз спортском комплексу "Gimnazium" са северне стране те низ улица "Троколица" са јужне стране. У свим наведеним улицама ЈП Гас-Рума поседује своје инсталације полиетиленске гасне мреже радног притиска од 1 до 4bar а у ул.В.Назора са западне стране гасовод радног притиска од 6 до 16bar. У простору бивше касарне са улице В.Назора изведен је гасни прикључак са челичне гасне мреже од 6 до 16bar за планирану МРС "Војска Југославије" са противпожарном шахтом у дубини парцеле, уз некадашњу котларницу која је тада планирана за гасификацију. Гасни прикључак за објект амбуланте је укинут а био је изведен из ул.Жељезничке до објекта у ком се налазила котларница мањег капацитета.

### КОНЦЕПЦИЈА НОВЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ

Према урбанистичком решењу блока 3-9-7 и детаљнијим описом захтеваних потреба за гасом извршиће се неопходно планирање и пројектовање нове полиетиленске гасне мреже од 1 до 4bar и и по потреби челичне гасне мреже од 6 до 16bar.

Са дистрибутивне гасне мреже од 1 до 4bar могуће је снабдевање свих потрошача из категорије домаћинства, јавна потрошња, остале делатности који захтевају природни одорисани гас за потребе грејања, припреме хране и сл.

Са дистрибутивне гасне мреже од 6 до 16bar могуће је снабдевање свих потрошача који не захтевају одорисан гас већ имају сопствену детекцију гаса- нпр. гасне котларнице.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Приком израде Плана детаљне регулације "за блок 3-9-7- стара касарна" примењивати све релевантне одредбе ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА НЕСМЕТАНУ И БЕЗБЕДНУ ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ГАСОВОДИМА ПРИТИСКА ДО 16 BAR ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015.године) важеће за гасоводе обе класе притиска ( од 1 до 4bar и од 6 до 16bar).

### ТРОШКОВИ

Издавање ових услова се не наплаћује.

обрадио

Горан Дражић, дипл. инж. маш.



вд директора

Зоран Негованић, дипл. инж. ел.

доставити:

1. наслову
2. архиви